
	<p>REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V POPRADE</p> <p>Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad</p> <p>Národné referenčné centrum pre predmety bežného používania a obalové materiály</p>	
---	--	---

Posúdenie zdravotnej bezchybnosti č. 93/2008

Zadávatel' : MERECOM s.r.o.
Hlavní 234
691 27 POPICE

Názov vzorky : *plavákový spínač LR07*

Výrobca : Triton Controls Ltd., Unit 2, Randolph Industrial Estate, Evenwood, Bishop Auckland, Co. Durham. DL14 9 SJ, Anglicko

Účel použitia : styk s pitnou vodou (ako aplikácia do vodárenských technológií, na kontrolu hladiny vo vodojemoch)

Predložená dokumentácia :

1. Odborné stanovisko Zdravotného ústavu so sídlom v Liberci zo dňa 16.05.2008 na výrobok – plavákový spínač hladiny LR07 výrobcu fy Triton Controls Ltd., Unit 2, Randolph Industrial Estate, Evenwood, Bishop Auckland, Co. Durham. DL14 9 SJ, Anglicko určeného na styk s pitnou vodou.
2. Protokol o skúške Zdravotného ústavu so sídlom v Liberci č. PBU-32/2008 zo dňa 06.05.2008 výrobku - plavákový spínač hladiny LR07 výrobcu fy Triton Controls Ltd., Unit 2, Randolph Industrial Estate, Evenwood, Bishop Auckland, Co. Durham. DL14 9 SJ, Anglicko určeného na styk s pitnou vodou.

Záver :

Hodnotený výrobok – plavákový spínač LR07 bol laboratórne vyšetrený v skúšobnom akreditovanom laboratóriu Zdravotného ústavu so sídlom v Liberci v súlade s požiadavkami Vyhlášky MZd ČR č. 409/2005 Sb. o hygienických požiadavkách na výrobky prichádzajúce do priameho styku s vodou a na úpravu vody.

Z protokolu o skúške Zdravotného ústavu so sídlom v Liberci č. PBU-32/2008 zo dňa 06.05.2008 vyplýva, že testovaný výrobok bol vylúhovaný trikrát po sebe v 72 hodinových intervaloch, ktoré na seba nadväzovali. Vo vyšetrovaných ukazovateľoch – pH (reakcia vody), zákal, farba, obsah Cd, Pb, Ba, Zn, TOC, CHSK-Mn, obsah fenolov a primárnych aromatických amínov spĺňa tretí 72 hodinový výluh testovanej vzorky požiadavky Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z uvedeného vyplýva, že z hľadiska ochrany zdravia je možné odporučiť výrobok – plavákový spínač LR07 výrobcu fy Triton Controls Ltd., Unit 2, Randolph Industrial Estate, Evenwood, Bishop Auckland, Co. Durham. DL14 9 SJ, Anglicko na styk s pitnou vodou.

**REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE**

Národné referančné centrum pre predmety
bežného používania a obalové materiály



Ing. Milada Syčová
vedúca oddelenia